



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
в Слободском районе  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Слободском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

от «13» ноября 2023г

№ 81

Мною, Ореховой Верой Михайловной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе, при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» д.Ичетовкины Афанасьевского района Кировской области (сокращенное наименование МБДОУ детский сад «Солнышко» д.Ичетовкины), ИНН 4302002629 при осуществлении деятельности по адресу: 613060, Кировская область, Афанасьевский район, д.Ичетовкины, ул.Солнечная, д.1 выявлены следующие нарушения обязательных требований: п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.8.6, п.2.4.11, п.3.1.7, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.1 ст.29, ст.35, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

- 1.Провести ремонт помещений здания (пристройка) детского сада: стен в группах, коридорах материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; устранить дефекты отделки стен в буфетных и туалетах, полов - в групповых, в соответствии с п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ (далее Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ).
- 2.Оборудовать светорассеивающую конструкцию на потолочных светильниках в раздевалке и групповой группы №1, в соответствии с п.2.8.6 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
- 3.Оборудовать отдельными кабинками с дверями туалетную комнату отдельно для мальчиков и девочек в старшей группе №7, в соответствии с п.2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.



4. Приобрести на пищевую посуду для приготовления блюд, выполненную из нержавеющей стали, в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Срок выполнения: 10.11.2024г


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В случае не представления информации, юридическое лицо будет привлечено к мерам административного воздействия в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».


Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области в Слободском районе



В.М.Орехова

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » 11 2023.



(подпись)

Иванович И.С.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 612711, Кировская область Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Кирова, 4Б, e-mail: [mdouskazka@mail.ru](mailto:mdouskazka@mail.ru)